

WARTUNGSPROTOKOLL

Kunde		Wartungsfirma	
Name		Name	
Vorname		Vorname	
Straße		Straße	
PLZ/Ort		PLZ/Ort	
Telefon		Telefon	
Mobil		Mobil	
E-Mail		E-Mail	

Frischluchtgerät Typ Avent

Bauteil	Leistung	i.O.	n.i.O.	Behoben
Frischluchtgerät	Oberflächenzustand (Korrosion/Schmutz/Abdichtungen/Schallentkopplung)			
Wärmetauscher	Verschmutzung, ggf. Vorwärmer/Nacherhitzer funktionstüchtig			
Ventilatoren	Schmutzablagerungen, Funktion			
Filter	Verschmutzung/Filterklasse/letzter Wechsel < 1 Jahr			
Kondensatablauf	funktionsfähig (mit Wasser kontrolliert), Wasservorlage vorhanden, Schmutzablagerungen			
Regelung	Stufenschaltung, Frostschutz, Verdrahtung, ggf. Sicherheitseinrichtungen (z.B. Kombination Festberennstoff-Feuerstätten)			
Zu- und Abluftleitung	Dämmung (ggf. dampfdicht und trocken)			
Außen- und Fortluftleitung	sauber, Außenwanddurchlässe/Dachhauben frei			
Erdwärmetauscher	Erdwärmetauscher sauber, Filter sauber			
Luftauslässe	sauber			
PluggMar	ggf. sauber, dicht und entlüftet			
Luftbefeuchter	sauber			
Absaugung	sauber, ggf. Filter erneuert			
Überstromöffnungen	vorhanden und frei			

Einstellungen der Drosselklappen					
Abluft	Soll	Ist	Zuluft	Soll	Ist
Küche			Wohnzimmer		
Bad/Dusche			Esszimmer		
WC			Schlafzimmer		
Hauswirtschaftsraum			Kinderzimmer 1		
Flur/Diele			Kinderzimmer 2		
			Gästezimmer		
			Arbeitszimmer		