

## Herstellereklärung

Die Firma Pluggit GmbH,  
Valentin-Linhof-Str. 2 – 81829 München,

bestätigt hiermit für das Lüftungsgerät,

- PluggPlan PP-GV -

das gemäß Prüfbericht, WRG 445-rev.1 DIBt, des TÜV SÜD Industrie Service GmbH,  
ein Wärmebereitstellungsgrad von

$\eta_{\text{esu}} = 86,0 \%$

und eine spezifische elektrische Leistungsaufnahme von


$p_{\text{el}} = 0,27 \text{ W}/(\text{m}^3/\text{h})$

ermittelt wurde.

**Angewendete Prüfungen:** Vereinbarung des SVA-A „Lüftungstechnik“ zur Prüfung von  
Lüftungsgeräten (LÜ-A. Nr. 21-1)

Für das oben genannte Lüftungsgerät ist die DIBt Zulassung unter folgendem  
Aktenzeichen, III 58-1.51.3-47/18,  
beantragt.

München, 15.04.2020

  
Produktmanagement  
Dipl.-Ing.  
Matthias Radegast