

Herstellereklärung

Die Firma Pluggit GmbH,
Valentin-Linhof-Str. 2 – 81829 München,

bestätigt hiermit für das dezentrale Lüftungsgerät,

- Pluggit icon Vent evo -

die Prüfungen nach dem Spülkammerverfahren gemäß den gültigen Prüfvorschriften des DIBT, in Anlehnung an die 13141-8, am Europäischen Testzentrum für Wohnraumlüftung in Dortmund durchgeführt zu haben.

Die spezifische, volumenbezogene elektrische Leistungsaufnahme bei der thermodynamischen Prüfung wurde mit einem Wert von,

$P_{el, Ger\ddot{a}t} = 0,12 \text{ Wh/m}^3$, ermittelt

bei einem gemessenen Wärmebereitstellungsgrad (Zuluft) von

$WRG = 78,0 \%$.

Die Unterlagen werden beim DIBt eingereicht und unter dem Geschäftszeichen:
III 58-1.51.3-75/17 bearbeitet.

München, 05.02.2018



Produktmanagement
i.A. Matthias Radegast