

Herstellereklärung

Die Firma Pluggit GmbH,
Valentin-Linhof-Str. 2 – 81829 München,

bestätigt hiermit für das dezentrale Lüftungsgerät,

- Pluggit iconVent 160-

die Prüfungen nach dem Spülkammerverfahren gemäß den gültigen Prüfvorschriften des DIBT, in Anlehnung an die 13141-8, am Europäischen Testzentrum für Wohnraumlüftung in Dortmund durchgeführt zu haben.

Die spezifische, volumenbezogene elektrische Leistungsaufnahme bei der thermodynamischen Prüfung wurde mit einem Wert von,

$P_{el,Gerät} = 0,14 \text{ Wh/m}^3$, ermittelt

bei einem gemessenen Wärmebereitstellungsgrad (Zuluft) von

WRG = 81,6 %.

Die Unterlagen werden beim DIBt eingereicht und unter dem Geschäftszeichen:
III 56-1. 51.1-3/17 bearbeitet.

München, 28.07.2017


Produktmanagement
i.A. Matthias Radegast