

Herstellereklärung

Die Firma Pluggit GmbH,
Valentin-Linhof-Str. 2 – 81829 München,

bestätigt hiermit für das Lüftungsgerät,

- PluggPlan PP-GH -

das gemäß Prüfbericht, WRG 543-Rev.1 DIBt, des TÜV SÜD Industrie Service GmbH,
ein Wärmebereitstellungsgrad von

$\eta_{esu} = 81,05 \%$

und eine spezifische elektrische Leistungsaufnahme von


$p_{el} = 0,29 \text{ W}/(\text{m}^3/\text{h})$

ermittelt wurde.

Angewendete Prüfungen: Vereinbarung des SVA-A „Lüftungstechnik“ zur Prüfung von
Lüftungsgeräten (LÜ-A. Nr. 21-1)

Für das oben genannte Lüftungsgerät ist die DIBt Zulassung unter folgendem
Aktenzeichen, III 58-1.51.3-46/18,
beantragt.

München, 15.04.2020



**Produktmanagement
Dipl.-Ing.
Matthias Radegast**