

Herstellereklärung

Die Firma Pluggit GmbH,
Valentin-Linhof-Str. 2 – 81829 München,

bestätigt hiermit für das dezentrale Lüftungsgerät,

- Pluggit iconVent 170 -

die Prüfungen nach dem Spülkammerverfahren gemäß den gültigen Prüfvorschriften des DIBT, in Anlehnung an die 13141-8, am Europäischen Testzentrum für Wohnraumlüftung in Dortmund durchgeführt zu haben.

Die spezifische, volumenbezogene elektrische Leistungsaufnahme bei der thermodynamischen Prüfung wurde mit einem Wert von,


$P_{el,Gerät} = 0,17 \text{ Wh/m}^3$, ermittelt

bei einem gemessenen Wärmebereitstellungsgrad (Zuluft) von

WRG = 81,0 %.

Für das Pluggit iconVent 170 liegt eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“, mit der Nummer **Z-51.3-424**, vor.

München, 02.10.2019



Produktmanagement
i.A. Matthias Radegast